

**CERTIFICAT D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ PER A
 UNA INSTAL·LACIÓ RECEPTORA
 CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN PARA
 UNA INSTALACIÓN RECEPTORA ESPECÍFICA**

NÚMERO CONEXIÓ / NÚMERO CONEXIÓN: 62145306

DATA PRESENTACIÓ / FECHA PRESENTACIÓN: 18/08/2014

A TITULAR

COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 PARDO SOUCASE CARLOS

NIF: 73562139C

B EMPRESA DISTRIBUÏDORA / EMPRESA DISTRIBUIDORA

ID: IBERDROLA

C CARACTERÍSTIQUES DE L'INSTAL·LACIÓ / CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

TIPUS VIA / TIPO VÍA: CL CADIZ
 NOM VIA / NOMBRE VÍA: 77
 Portal: 1, Bis: 1, Esc: 1, Pis: 1, Porta: 1

PROVÍNCIA / PROVINCIA: VALENCIA

MUNICIPI / MUNICIPIO: VALENCIA

POBLACIÓ / POBLACIÓN: VALENCIA

CP: 46006

POTÈNCIA INSTAL·LADA / POTENCIA INSTALADA (KW): 9,2

TENSIÓ (V) / TENSIÓN (V): 1X230

NOVA / NUEVA MODIFICACIÓ / MODIFICACIÓN
 CUPS: ES0021000008749136WW

RISCOS ESPECÍFICS DE L'INSTAL·LACIÓ / RIESGOS ESPECÍFICOS DE LA INSTALACIÓN

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Cap / Ninguno | <input type="checkbox"/> Local amb risc d'incendi o explosió / Local con riesgo de incendio o explosión |
| <input type="checkbox"/> Local polsegós / Local polvoriento | <input type="checkbox"/> Local amb làmpares de descàrrega d'alta tensió / Local con lámparas de descarga de alta tensión |
| <input type="checkbox"/> Local amb ambient corrosiu / Local con ambiente corrosivo | <input type="checkbox"/> Local amb bateries o acumuladors / Local con baterías o acumuladores |
| <input type="checkbox"/> Local a baixa temperatura / Local a baja temperatura | <input type="checkbox"/> Grup electrogen auxiliar de la red de distribució / Grupo electrógeno auxiliar de la red de distribución |
| <input type="checkbox"/> Local mullat / Local mojado | <input type="checkbox"/> Conductors aïllats per a caldeu excluint els de les vivendes / Conductores aislados para caldeo excluyendo los de las viviendas |
| <input type="checkbox"/> Local humit / Local húmedo | <input type="checkbox"/> Altres / Otros |

D EMPRESA INSTAL·LADORA / EMPRESA INSTALADORA

COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 SERNA GIMENEZ, NICOLAS

NIF: 21967559Y

NOM DE L'INSTAL·LADOR (titular del CCI) / NOMBRE DEL INSTALADOR (titular CCI)
 SERNA GIMENEZ, NICOLAS

NIF: 21967559Y

E ÚS DE L'INSTAL·LACIÓ / USO DE LA INSTALACIÓN

F ESPECIFICACIONS DE L'ÚS / ESPECIFICACIONES DEL USO

Vivenda / Vivienda

G CERTIFICACIÓ DE L'EMPRESA INSTAL·LADORA / CERTIFICACIÓN DE LA EMPRESA INSTALADORA

El titular del certificat de qualificació individual (CCI) que suscriu, inscrit en els Serveis Territorials de Indústria i Seguretat Industrial amb el número y Certificat de Instalador Autoritzat en B.T. arribats indicats.

CERTIFICA haver executat la instal·lació d'acord amb les prescripcions del vigent reglament per a baixa tensió, instruccions ITC-BT específiques que se li apliquen, les normes específiques de l'empresa subministradora aprovades, així com del

- Projecte Annex data: Memòria Tècnica de Disseny

habiéndose realizado las pruebas y verificaciones reglamentarias siendo los resultados favorables:

Resistència de la terra de protecció: <10 ohms
 Mesura de la resistència d'aïllament: >100 Megaohms

El titular del certificat de qualificació individual (CCI) que suscriu, inscrit als Serveis Territorials d'Indústria i Seguretat Industrial amb el número y Certificat d'Instalador Autoritzat en B.T. dalt indicats

CERTIFICA haver executat la instal·lació d'acord amb les prescripcions del vigent reglament per a baixa tensió, instruccions ITC-BT específiques que se li apliquen, les normes específiques de l'empresa subministradora aprovades, així com del

- Projecte Annex data: Memòria Tècnica de Disseny

havent-se realitzat les proves i verifications reglamentaries sent els resultats favorables:

Resistència de la terra de protecció: <10 ohms
 Mesura de la resistència d'aïllament: >100 Megaohms

SEGELL ELECTRÒNIC / SELLO ELECTRÓNICO

00E49C071

CERTINS E (12/2012)